



comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

tel 040 6751

www.comune.trieste.it

area risorse economiche e finanziarie

direzione

ufficio gestione impianti termici

Prot. n. 13- 17/2-04 116(8186)

12 NOV. 2004

Trieste, .....

IL SINDACO

Premesso che in base al disposto dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 dd. 26/8/1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 14/10/1993, inerente il "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia", in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, il Comune di Trieste era stato inserito nella zona climatica "D", nella quale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, l'esercizio degli impianti è consentito dall'1 novembre al 15 aprile, per 12 ore giornaliere;

che, con Decreto del Ministro delle Attività Produttive dd. 17/6/2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 7/8/2004, è stata rettificata la tabella in allegato A al citato DPR 412/93, con conseguente inserimento del Comune di Trieste in zona climatica "E" nella quale il funzionamento degli impianti termici è consentito per un massimo di 14 ore giornaliere, dal 15 ottobre al 15 aprile;

accertato che il primo comma dell'art. 10 del DPR 412/93 prevede anche la possibilità che il Sindaco, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, modifichi il periodo di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti, per comprovate esigenze;

ritenuto necessario, in considerazione della conformazione del territorio comunale che presenta notevoli differenze altimetriche nonché delle particolari condizioni climatiche locali, caratterizzate, durante la stagione invernale, da repentine quanto imprevedibili variazioni di temperatura, aumentare la durata giornaliera di attivazione degli impianti, stabilmente, per tutta la stagione invernale;

preso atto dei suggerimenti presentati, durante la stagione invernale 1997/1998, dall'Associazione Artigiani Trieste, dalla Confederazione Nazionale Artigianato e dall'Unione Regionale Economica Slovena, al fine anche di un miglioramento del servizio di conduzione degli impianti termici da parte degli operatori del settore;

vista la deliberazione giuntale n. 770 dd. 24/9/01, immediatamente esecutiva,

autorizza

l'aumento della durata dell'accensione degli impianti termici installati su tutto il territorio del Comune di Trieste, fino al massimo di:

- 16 ore giornaliere, qualora la temperatura esterna sia pari a 0°C (con discrezionalità +/- 5°C) ed in condizioni di bora con permanenza per più di 24 ore;
- 24 ore giornaliere, qualora la temperatura esterna sia inferiore ai - 5°C.

IL SINDACO

