

Tipologia di impianto	Combustibile	Range Potenza Termica Utile (Pn)	Periodicità dei Controlli Efficienza Energetica (art. 8 DPR 74/2013)	Periodicità di Trasmissione all'Ente	Modulo da compilare e trasmettere	Precedente Modulo (ANTE DPR 74/2013)	COSTO BOLLINO
Impianti con generatori di calore a fiamma	GAS (Metano o GPL)	10 kW < Pn < 100 kW	Pn < 35 kW: come da art. 7 DPR 74 /2013 Pn >= 35 kW: annuale come da norma UNI 8364-3	4	Rapporto tipo I	ALLEGATO G 10 kW < Pn < 35 kW ALLEGATO F Pn > 35 kW	euro 7,50 euro 17,00 + euro 8,00 per ogni generatore aggiuntivo
Impianti con generatori di calore a fiamma	GAS (Metano o GPL)	Pn > 100 kW	annuale come da norma UNI 8364-3	2	Rapporto tipo I	ALLEGATO F	euro 17,00 + euro 8,00 per ogni generatore aggiuntivo
Impianti con generatori di calore a fiamma	LIQUIDO / SOLIDO (Non rinnovabile – le biomasse sono pertanto escluse)	10 kW < Pn < 100 kW	Pn < 35 kW: come da art. 7 DPR 74/2013 Pn >= 35 kW: annuale come da norma UNI 8364-3	2	Rapporto tipo I	ALLEGATO G 10 kW < Pn < 35 kW ALLEGATO F Pn > 35 kW	euro 7,50 euro 17,00 + euro 8,00 per ogni generatore aggiunto
Impianti con generatori di calore a fiamma	LIQUIDO / SOLIDO (Non rinnovabile - le biomasse sono pertanto escluse))	Pn >= 100 kW	annuale come da norma UNI 8364-3	1	Rapporto tipo I	ALLEGATO F	euro 17,00 + euro 8,00 per ogni generatore aggiuntivo